CERTIFIKAT

TYPKONTROLLINTYG
Nr 15 85 05

Rörkoppling

Innehavare/Leverantör
Carenta Industri AB, Box 8025, 580 05 Linköping

Produktnamn
Carenta C-koppling

Produktbeskrivning
Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr P602775

Kravspecifikation
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 § (SPs certifieringsregler SPCR 064)

Tillåten belastning
Enligt bilaga till detta certifikat

Märkning
Kopplingarna skall vara märkta med "NR-158505" samt "xx" där xx är tillverkningsår

Giltighetstid
Typkontrollintyget gäller till och med den 16 januari 2018

Borås den 16 januari 2008

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Lennart Månsson
Chef certifiering

Gunnar Söderlind
Certifieringsingenjör

SWEDAC ACKREDITERING
1002
EN 45 011

SP
Typkontrollerad
SPCR 064
enligt Arbetsmiljöverkets krav
AFS 1990:12

Typkontrollintyg utfärdat av ackrediterat certifieringsorgan

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress	*Tfn / Fax*	*Org.nummer*	*E-post / Internet*
SP	010-516 50 00	556464-6874	info@sp.se
Box 857	033-13 55 02		www.sp.se
501 15 Borås			

Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.
Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat

Bilaga till

CERTIFIKAT/TYPKONTROLLINTYG

Nr 15 85 05
daterat den 16 januari 2008

Signerad för SP:

Produktbeskrivning Carenta C-koppling

Förutsättningar

Kopplingstyp	Art. nr.	Tillåten vertikal belastning vid användning för fastsättande av exempelvis fackverksbalk, spira eller dylikt. (kN/koppling)	Tillåten belastning vid användning för fastsättande av exempelvis väggförankring, där drag eller tryck kan uppkomma i rör. (kN/koppling)
Fast	56011	12	8
Vridbar	56012	7	5

Ytbehandling

Varmförzinkad

Övrigt

Typkontrollintyget gäller för kopplingar med tillverkare och leverantör enligt typkontrollintyget och vilkas material, utförande och dimensioner överensstämmer med det granskade underlaget.

SWEDAC ACKREDITERING 1002 EN 45 011

SP Typkontrollerad SPCR 064 enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 1990:12

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress SP Box 857 501 15 Borås
Tfn / Fax 010-516 50 00 033-13 55 02
Org.nummer 556464-6874
E-post / Internet info@sp.se www.sp.se

Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.
Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat